



HALDEN KOMMUNE  
Postboks 150  
1751 HALDEN

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Irene Tronrud,

## Inspeksjon ved Remmendalen avløpsrenseanlegg i Halden kommune - svar på kommunens kommentarer til inspeksjonsrapporten og status på retting av avvikene

Statsforvalteren viser til e-post mottatt 20.12.2023 og brev fra Halden kommune datert 29.11.2023, samt inspeksjonsrapport 2023.337.I.SFOV datert 16.11.2023 i saken. Vi viser også til brev datert 23.11.2023 fra Halden kommune med spørsmål om mottak og mellomlagring av fett fra fettutskillere, samt Statsforvalterens svar i brev datert 11.12.2023.

### Bakgrunn

Statsforvalteren gjennomførte inspeksjon med Halden kommune på avløpssektoren; Remmendalen avløpsrenseanlegg den 07.11.2023.

Vi avdekket 6 avvik under inspeksjonen:

1. Kommunen kunne ikke dokumentere tettbebyggelsens potensielle oppsamlingsbehov for avløpsvann.
2. Kommunen kunne ikke under tilsynet, legge frem et måleprogram i tråd med tillatelsen.
3. Kommunen har aktivitet som ikke er omfattet av tillatelsen.
4. Kommunen manglet en dokumentert miljørisikoanalyse og kommunens tiltaksplan for forebyggende tiltak var mangelfull.
5. Kommunen har mangelfull avvikshåndtering og manglet en rutine som beskriver utarbeidelse av årsrapport.
6. Kommunen har mangelfull systematisk gjennomgang av internkontrollen for ytre miljø. Ansvar knyttet til overholdelse av vilkår i tillatelsen var ikke dokumentert i internkontrollen.

Frist for retting av avvikene 1,2,4,5 og 6 er 01.03.2024. For avvik 3 påpekte Statsforvalteren en plikt til stans i mottak av fettholdig avfall, da denne aktiviteten ikke er i tråd med gjeldende tillatelse. Videre satte vi frist til 31.12.2023 for innsending av dokumentasjon om at alt avfall på lager er levert til godkjent behandlingsanlegg.



### **Kommunens kommentarer til inspeksjonsrapporten og status for retting av avvikene**

Halden kommune informerer om at dere er i prosess med å utarbeide dokumentasjon på tettbebyggelsens potensielle oppsamlingsbehov for avløpsvann, og at dere vil komme tilbake med et utfyllende svar senere. Kommunen etterlyser i denne sammenheng svar på spørsmål sendt til Statsforvalteren 02.11.2023.

Kommunen informerer også at dere er i prosess med retting av avvik knyttet til utarbeidelse av måleprogram i tråd med kravene i tillatelsen.

Når det gjelder aktivitet som ikke er omfattet av tillatelsen, understreker kommunen at dere har vært i god tro om at mottak av fett fra fettutskillere fra næringslivet har vært en del av utslippstillatelsen for Remmendalen avløpsrensaneanlegg. Dokumentasjon på at mottak av fett er avsluttet, kum er tømt og rengjort samt at avfall er levert til godkjent mottak innen fristen, ble bekreftet av kommunen i e-post datert 20.12.2023.

Kommunen opplyser om at miljørisikoanalysen for Remmendalen avløpsrensaneanlegg fra 2019 har blitt oppdatert i etterkant av tilsynet. For avvik knyttet til avvikshåndtering og rutine for årsrapportering, vil kommunen rette disse forholdene innen fristen 01.03.2024. Kommunen informerer om at dere også er i prosess med å rette avvik omhandlende systematisk gjennomgang av internkontrollen, og at utfyllende tilbakemelding på dette vil foreligge innen fristen 01.03.2024.

### **Statsforvalterens vurdering av innkomne kommentarer**

Statsforvalteren tar kommunens kommentarer til rapporten samt status på retting av avvikene 1,2,4,5 og 6 til orientering. Avvik 3 vurderes som rettet.

Spørsmål knyttet til kartlegging av tettbebyggelsen fra kommunen 02.11.2023, er videresendt til Miljødirektoratet 02.11.2023 for nærmere avklaring. Når det spørsmål fra kommunen knyttet til regelverk for mottak og mellomlagring av fett fra fettutskillere, viser vi til utfyllende svar fra Statsforvalteren i brev datert 11.12.2023.

Kommunen viser i kommentarene, til en miljørisikoanalyse for Remmendalen avløpsbehandlingsanlegg fra 2019. Kommunen hadde under tilsynet ikke kjennskap til denne miljørisikoanalysen. Vi viser for øvrig til inspeksjonsrapporten for ytterligere beskrivelse av avvik 4. Da kommunen ikke kunne legge den frem noen miljørisikoanalyse under tilsynet 07.11.2023, opprettholder Statsforvalteren avvik 4.

### **Konklusjon:**

Mottatte kommentarer gir ikke grunnlag for å endre inspeksjonsrapporten, og rapport datert 16.11.2023 er endelig. Vi avventer endelig svar i forhold til retting av avvikene jf. frister i inspeksjonsrapport 2023.337.I.SFOV.

Med hilsen



Hilde Sundt Skålevåg  
seksjonssjef  
Klima- og miljøvernavdelingen

Irene Tronrud  
seniorrådgiver

*Dokumentet er elektronisk godkjent*